

61 70 20

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Гэр байрын талаар гүрэнэй
шалгалтын
республикын албан

Республиканская служба
государственной
жилищной инспекции

670034, Республика Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 35
тел/факс (301-2) 46-07-86, 46-15-20.

с. Сетниково, ул. Березовая д. 2, кв
(место составления акта)

“ 16 ” 09 2014 г.
(дата составления акта)

14 час 10 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 739/14-А

По адресу/адресам: с. Сетниково, ул. Березовая, д. 2 кв
(место проведения проверки)

На основании: распоряжение № 739/14 от 02.09.2014г.

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 16 ” 09 20 14 г. с 13 час. 30 мин. до 14 час. 30 мин. Продолжительность 1 час
“ 19 ” 09 20 14 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: два
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: сетни

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной
проверки)

✓ [подпись] [подпись] 15.09.2014г.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____ - _____

Лицо(а), проводившее проверку: Басанова Г.Ю

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности)

экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор ЧО "Уда-Теплоснаб"
Бухаев Михаил Львович

(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

При визуальном осмотре:
1) отсут. тех. картотек
2) нет карт разрывов
3) нет карт монтажа
4) подвальное помещение в удовлетв. состоянии.

Сезова В.И.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Прилагаемые к акту документы: на момент проверки документов не представлено

Подписи лиц, проводивших проверку: Юрьевна



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Бухаев М.Л.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"16" 09 2014 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

**РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ**

670034 Республика Бурятия г.Улан-Удэ, ул.Красноармейская, 35 тел./факс: 46-15-20

от « 19 » сентября 2014г.

г. Улан-Удэ

ПРЕДПИСАНИЕ № 739/14-П

Выдано: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая организация «Уда-Теплоснаб», 670002, гУлан-Удэ, ул.Лимонова, дом 28, офис 4; тел 8-(9021)-611582; банковские реквизиты юридического лица: ИНН 0326517490, ОГРН 1130327016115, р/с 40702810559120000055, к/с 30101810400000000727 Бурятский РФ ОАО «Россельхозбанк» г.Улан-Удэ.

По результатам проверки: на основании Актов проверки Республиканской службы государственной жилищной инспекции от «16» сентября 2014 г. №739/14-А.

По адресу: Республика Бурятия, п.Сотниково, ул.Береговая, д.2, кв.

Устранить нарушения следующих требований: «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденные Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003г. № 170, а именно:

№ п/п	Характеристика выявленного нарушения	Предписание	Срок устранения нарушения*
	Ул.Береговая,д.2		
1	п.4.6.1.25.ПиН-отсутствуют жалюзийные решетки на слуховых окнах	Устранить жалюзийные решетки на слуховых окнах	До 20.10.2014г.
2	п.4.6.3.1 ПиН- разрушение вентиляционной шахты	Восстановить вентиляционную шахту	До 20.10.2014г
3	п.3.3.3 ПиН- Чердачные помещения не имеют притвора	Чердачные помещения должны иметь двери и люки с плотно пригнанным притвором	До 20.10.2014г
4	п.5.7.1.,п.5.7.2. ПиН- Не рабочее состояние вытяжной системы вентиляции в квартире №	Восстановить работу естественной вентиляции в квартире №	До 20.10.2014г

* - Вы имеете право до истечения сроков выполнения предписания один раз обратиться письменно с ходатайством в РС ГЖИ о продлении установленных сроков с указанием обоснованных причин.

Об исполнении предписания необходимо представить письменную информацию в адрес РС ГЖИ, либо по факсу 46-10-32, до истечения сроков устранения нарушений.

За неисполнения предписания в срок установлена административная ответственность (ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях).

Предписание выдал:

Начальник отдела жилищного надзора
Республиканской службы
государственной жилищной инспекции



(Басанова Я.Ю.)

Предписание вручено:

« 19 » сентября 2014 г.

М.А. Юржаев